



Bundesinnung der Elektro- und Alarmanlagentechniker
sowie Kommunikationselektroniker

A-1040 Wien, Schaumburggasse 20/4
Telefon: 01-505 69 50, Telefax: 01-263 303 393 20

Vertrieb:
KFE, 1030 Wien, Tel.: 01-713 54 68, Fax: 01-712 68 47
oder über www.kfe.at



Elektronikarbeiten - Blitzschutzanlagen - Handel
2731 DÖRFLES - 2732 WÜRFLACH
Höllriegelstraße 2
Mobil: 0664 30 42 33
www.elektrosodl.at
office@elektrosodl.at

An die Behörde

BH Neunkirchen

Befundaussteller

Prüfbefund bundeseinheitliche Fassung Nr.: 5065528

über eine elektrotechnische Anlage basierend auf den SNT-Vorschriften

Anlagenadresse: 2732 Willendorf Neunkirchnerstr. 1
PLZ, Ort Strasse, Nr. Telefon-Nr.

Anlagenbetreiber: Schuster Andrea
Zuname/Firma Vorname/Branche

2732 Willendorf Neunkirchnerstr. 1
PLZ, Ort Strasse, Nr. Telefon-Nr.

Überprüfte Anlage/Anlagenteile: Weintraube Lokal (Küche - Gastzimmer - VL - Lageräume)

Umfang der Überprüfung

Legende:
Geprüft nach: z.B. ÖVE E 8001-1: ✓; Nicht geprüft: N
Anlagenbuch:
Technische Unterlagen:
vorhanden: ✓; Nicht vorhanden: N
Prüfbefund:
vorhanden: ✓; Nicht vorhanden: N
Anlagenzustand:
In Ordnung: ✓; Geringe Mängel: G; Nicht in Ordnung: N

	Elektrotechnische Anlage - Versorgung, Schutzmassnahmen	Verteiler	Betriebsmittel	Blitzschutzanlage	Sicherheits-, Not und Zusatzbeleuchtungsanlagen	Sonderbeleuchtungs- und Leuchtrohranlagen	Anlagen in explosionsgeschützten Bereichen - (Dokumentation)
Anlagenteil: <u>Lokal Weintraube</u>							
Geprüft nach: <u>ÖVE 601</u>							
Technische Unterlagen:							
Prüfbefund:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anlagenzustand:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anlagenteil:							
Geprüft nach:							
Technische Unterlagen:							
Prüfbefund:							
Anlagenzustand:							
Anlagenteil:							
Geprüft nach:							
Technische Unterlagen:							
Prüfbefund:							
Anlagenzustand:							